

**Отдел охраны труда и обучения МКУ ЦОФ департамента образования мэрии
города Ярославля**

СПРАВКА

**по результатам плановой проверки соблюдения трудового законодательства по охране
труда и технике безопасности в МДОУ «Детский сад № 6»**

город Ярославль
(место составления акта)

13.02.2019 года
(дата составления акта)

Плановые мероприятия проведены 12.02.2019г. по адресу: г. Ярославль,
ул. Ляпидевского, 17, ул. Красноборская, 7б

Цель проверки: исполнение законодательства и других нормативных правовых
актов по вопросам охраны труда.

Форма проверки: инспекционный контроль с использованием методов
документального контроля, обследования и наблюдения за
фактическим состоянием проверяемого образовательного
учреждения.

Основание проверки: план проверки образовательных учреждений,
подведомственных МКУ ЦОФ департамента образования
мэрии г. Ярославля на февраль 2019 г.

Должностные лица, проводившие мероприятия по контролю:

С.А. Казанский, ведущий специалист (инженер) отдела охраны труда и обучения МКУ
ЦОФ департамента образования мэрии города Ярославля

В присутствии должностных лиц учреждения:

Е.В. Тищенко, заведующий МДОУ «Детский сад № 6»

В ходе проверки проанализированы документы по охране труда, пожарной безопас-
ности, электробезопасности.

Сведения о результатах плановых мероприятий по инспекционному контро-
лю:

№ п/п	Изложение существа выявленных нарушений с указанием нарушенных законодательных и иных нормативных правовых актов
1	Не проводится обучение и проверка знаний требований охраны труда об- служивающего персонала, основание ГОСТ 12. 0.004-15 «Организация обучения безопасности труда», Постановление Минтруда РФ и Минобра- зования РФ от 13.01.2003г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников ор- ганизаций»
2	Несвоевременно проводятся повторные инструктажи по охране труда, основание ГОСТ 12.0.004.-15 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда», Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»
3	Недостаточное количество лиц, обученных на 4 группу электробезопасно- сти, основание ПТЭЭП

4	НЕ проведено обязательное психиатрическое освидетельствование работникам, основание ст. 213 ТК РФ, п. 2, 3 «Правил прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности», утв. постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 695 (редакция от 25.03.2013г.), Постановление Совета Министров – Правительства РФ от 28 апреля 1993г. №377
5	Отсутствуют обязанности лица, ответственного за электрохозяйство, основание ПТЭЭ
6	Не проводится обучение работников оказанию первой помощи пострадавшим, основание п. 2.2.4. Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», раздел 12 ГОСТ 12.0.004-15 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда».
7	Не согласована программа обучения пожарно-технического минимума при проведении обучения воспитателей и лиц, осуществляющих круглосуточную охрану, отсутствует перечень контрольных вопросов, основание Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»
8	Периодические медицинские осмотры работников с вредными условиями труда класс 3.1 проведены не полностью (согласно СОУТ), основание Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 06.02.2018) "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых ..., прил. 1 3.12(световая среда), прил.4.1(тяжесть труда)
9	Недостаточно инструкций по охране труда по видам работ (при работе на субботнике, при работе на швейной машине), основание «Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда» (утв. Постановлением Минтруда РФ от 17.12.2002 г. № 80), РД 11 12.0035-94, Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда (утв. Минтрудом РФ 13 мая 2004 г.)
10	Журнал регистрации противопожарных инструктажей ведется не должным образом (не проводятся вводные инструктажи, не правильно указываются виды инструктажей), основание ППП в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390, НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности», утвержденных приказом МЧС РФ от 12.12.2007г. №645
ул.Красноборская, 76	
11	Не все электроциты промаркированы , основание ПТЭЭП

12	Не обновлена декларация пожарной безопасности, основание ст.64 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и приказ МЧС России от 24 февраля 2009г. «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»
13	В учреждении недостаточно знаков пожарной безопасности на путях эвакуации, основание (ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390); НПБ 160-97 "Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования" (утв. Главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору, введены в действие приказом ГУГПС МВД РФ от 24 июля 1997 г. N 46)


Рекомендации по устранению выявленных нарушений:

№ п/п	Перечень рекомендаций об устранении выявленных нарушений
1	Провести обучение и проверку знаний требований охраны труда обслуживающего персонала, всем вновь принятым работникам проходить обучение охране труда с проверкой знаний требований охраны труда в течение месяца с момента приема на работу, далее 1 раз в 3 года с составлением протоколов проверки знаний по охране труда и выдачей удостоверений, основание ГОСТ 12.0.004-15 «Организация обучения безопасности труда», Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»
2	Повторные инструктажи по охране труда проводить 1 раз полугодие, основание ГОСТ 12.0.004.-15 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда», Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», ст.212,225 ТК РФ
3	Провести обучение в учебном центре заместителя ответственного за электробезопасность на 4 группу электробезопасности (из административно-технического персонала), основание ПТЭЭП
4	Организовать проведение обязательного психиатрического освидетельствование работникам, основание ст. 213 ТК РФ, п. 2, 3 «Правил прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности», утв. постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 695 (редакция от 25.03.2013г.), Постановление Совета Министров – Правительства РФ от 28 апреля 1993г. №377
5	Разработать обязанности лица, ответственного за электрохозяйство в соответствии с ПТЭЭП

6	Проводить обучение работников оказанию первой помощи с пострадавшими, основание п. 2.2.4. Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», раздел 12 ГОСТ 12.0.004-15 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда».
7	Программу обучения пожарно-технического-минимума при проведении обучения воспитателей и лиц, осуществляющих круглосуточную охрану согласовать со структурным подразделением соответствующих территориальных органов МЧС РФ, основание НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности», утвержденных приказом МЧС РФ от 12.12.2007г. № 645
8	Периодические медицинские осмотры работников с вредными условиями труда класса 3.1 проводить согласно карт СОУТ, основание Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 06.02.2018) "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых ..., прил. 1 3.12(световая среда), прил.4.1(тяжесть труда)
9	Разработать и утвердить недостающие инструкции по охране труда по видам работ (при работе на субботнике, при работе на швейной машине), основание «Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда» (утв. Постановлением Минтруда РФ от 17.12.2002 г. № 80), РД 11 12.0035-94, Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда (утв. Минтрудом РФ 13 мая 2004 г.)
10	Журнал регистрации противопожарных инструктажей вести в соответствии с ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390; НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности», утвержденных приказом МЧС РФ от 12.12.2007г. №645 (проводить вводный инструктаж при приеме на работу, правильно указывать виды инструктажей)
<u>ул.Красноборская, 7б</u>	
11	Промаркировать электрощиты с установкой предупреждающего знака «Осторожно! Электрическое напряжение», основание ПТЭЭП
12	В связи с изменениями в законодательстве обновить декларацию пожарной безопасности, основание ст.64 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и приказ МЧС России от 24 февраля 2009г. «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»
13	Разместить недостающие знаки пожарной безопасности на путях эвакуации в соответствии с ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390; НПБ 160-97 "Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования" (утв. Главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору, введены в

действие приказом ГУГПС МВД РФ от 24 июля 1997 г. N 46)

Заведующему МДОУ «Детский сад № 6» предлагается предоставить план устранения выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. План устранения выявленных нарушений предоставить в отдел охраны труда и обучения МКУ ЦОФ департамента образования мэрии г. Ярославля в срок до **12.03.2019 г.**



Казанский С.А.

Справку получил _____ дата _____ г.