



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю  
(г. Ярославль, ул.Бабича, 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail:ondgorod@mail.ru)

**Предписание № 413/1/1**

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 6»  
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. от «05» ноября 2019 года № 413, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «15» ноября 2019 года по 10 час. 00 мин. «11» декабря 2019 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Яшиной Анной Юрьевной проведена плановая выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МДОУ «Детский сад № 6», осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул. Ляпидевского, д.17 обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии заведующего Тищенко Е.В., заместителя заведующего по АХП Сорокиной Н.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Отсутствует аварийное освещение в помещении где установлен прибор приёмно-контрольный пожарный АУПС	п. 12.56 НПБ 88-2001, п. 13.14.13 СП 5.13130.2009	01.07.2021г.	
2.	На дверях складских помещений 2-го этажа (помещения №№ 21, 25 по техническому паспорту инв. № 25200) не обозначены категории по взрывопожарной и пожарной опасности и классы зон в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Не произведен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности складских помещений в соответствии с материалами, складируемыми в помещениях.	п. 20 ППР в РФ	01.07.2021г.	
3.	Помещение гладильной (категория В2 по пожарной опасности) не отделено от остальной части здания противопожарными преградами с требуемым пределом огнестойкости	п. 5.14*, п. 7.1, п. 7.4 СНИП 21-01-97*; п.5.2.6 СП 4.13130.2013	01.07.2021г.	

4.	В качестве первичных средств пожаротушения для учреждения (общественное здание) применяются огнетушители ОУ-3. Данные огнетушители недостаточно эффективны при тушении пожара класса А (горение твердых веществ). При выборе типа огнетушителей не учтены физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимосвязь с огнетушащими веществами; огнетушащая способность огнетушителя, класс пожара.	п. 463, п.465, прил.1 ППР в РФ	01.07.2021г.	
5.	В здании отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	п. 33, п.43 ППР в РФ; п.6.22 СНиП 21-01-97*; СП 52.13130.2016 п. 7.6.1, п. 7.6.3	01.07.2021г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля  
по пожарному надзору Яшина А.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«11» декабря 20 19 г.



Предписание для исполнения получил:

✓ *Яшина А.Ю.*  
(подпись)

*Заведующий Яценко ЕВ*  
(должность, фамилия, инициалы)

«11» декабря 20 19 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору