

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6» (МДОУ «Детский сад № 6») ул. Ляпидевского, д. 17, г. Ярославль, 150055 тел.: 24-52-19, тел - факс: 74-20-24 ОКПО 39186624, ОГРН 1027600622136 ИНН/КПП 7603013588/760301001
69 № от 27.06.2019

Руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области.

Звягину А.М.

В ответ на предписание № 421 от 27.05.2019 года сообщаю следующее о принятых мерах по устранению причин выявленных нарушений:

Выявленные нарушения	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения
ул. Красноборская д. 7Б		
п. 3.21. Асфальтовое покрытие входов, въездов, проездов и дорожек имеет механические дефекты.	Подано ходатайство в департамент образования мэрии города Ярославля для выделения денежных средств	При наличии финансирования
п. 4.33. В буфетной группы моечные ванны, предназначенные для мытья посуды со стертым эмалевыми покрытием	Замена моечных ванн, предназначенных для мытья посуды со стертым эмалевыми покрытием	до 01.07.2020
п.5.1. Имеются протечки в пристроенных помещениях группы № 11, 12	Произведен ремонт крыши групп № 11, 11. Причина протечек в пристроенных помещениях группы № 11, 12 устранена.	
п. 6.9. отсутствует искусственное освещение учебных досок в игровых всех групп	Оборудовать искусственное освещение учебных досок в игровых всех групп	до 01.05.2020
п. 9.4. к сливам для обработки горшков подведена только холодная вода	К сливам для обработки горшков подведена горячая вода	
п. 13.1. в пищеблоке неисправен э/кипятильник	В пищеблок приобретен новый э/кипятильник	
ул. Ляпидевского д. 17		
п.3.10. Теневые навесы не имеют деревянного напольного покрытия у теневых навесов семи групп.	Составлены сметы на установку деревянного напольного покрытия у теневых навесов групп. Необходимые ремонтные работы будут выполнены по мере финансирования	При наличии финансирования

Заведующий МДОУ «Детский сад № 6»



Е.В. Тищенко