

Муниципальное дошкольное
Департамент образования мэрии
образовательное учреждение
города Ярославля
«Детский сад № 6»
(МДОУ «Детский сад № 6»)
ул. Ляпидевского, д. 17, г. Ярославль, 150055
тел.: 24-52-19, тел - факс: 74-20-24
e-mail: yardou6@yandex.ru
ОКПО 39186624, ОГРН 1027600622136
ИНН/КПП 7603013588/760301001

Государственному инспектору города
Ярославля по пожарному надзору
Яшиной Анне Юрьевне
(отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по городу
Ярославлю)

В ответ на предписание № 229/1 от 06.09.2021 года сообщаю следующее о принятых мерах по устранению причин выявленных нарушений:

План устранения выявленных нарушений

№ п/п	Выявленные нарушения	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения
1.	В здании отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (г. Ярославль, ул. Ляпидевского д. 17)	30.12.2019 года ООО МП «Альянс-монтаж» разработан рабочий проект системы аварийного эвакуационного освещения. Стоимость работ составила 13734,19 руб., оплата работ проводилась за счет экономии средств бюджета города Ярославля. В феврале 2020 г. ООО МП «Альянс-монтаж» составлен локальный сметный расчет № 183/20 на монтаж системы аварийного эвакуационного освещения стоимость работ составила 962,128 тыс. руб. Подано 8 ходатайств в департамент образования мэрии города Ярославля о выделении денежных средств.	По мере финансирования до 10.10.2022

МДОУ «Детский сад № 6»



Е.В. Тищенко