



КНМ 76210061000200542517 24.08.2021 11:33



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
150064 обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12
тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений обязательных требований
пожарной безопасности № 229/1

вручается: Муниципальному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 6»

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки № 229 от 24.08.2021г. в период с «01» сентября 2021г. по «06» сентября 2021г. государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Яшиной Анной Юрьевной проведена внеплановая выездная проверка в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица Заведующий МДОУ «Детский сад № 6» Тищенко Елена Владимировна

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В здании отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. (г. Ярославль, ул. Ляпидевского, д.17)	ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п.7.6.1, п.7.6.3 СП 52.13130.2016; п. 37 правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479)	10.10.2022г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена, в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

✓ *Заведующий*

Тяжельников Алексей

Владимирович

(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))

А.Ю. Яшина

(подпись)

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Яшина А.Ю.

