

Муниципальное дошкольное
Департамент образования мэрии
образовательное учреждение
города Ярославля
«Детский сад № 6»
(МДОУ «Детский сад № 6»)
ул. Ляпидевского, д. 17, г. Ярославль, 150055
тел.: 24-52-19, тел - факс: 74-20-24
e-mail: yardou6@yandex.ru
ОКПО 39186624, ОГРН 1027600622136
ИНН/КПП 7603013588/760301001

Государственному инспектору города
Ярославля по пожарному надзору

В ответ на предписание № 229/1 от 06.09.2021 года сообщаю следующее о принятых мерах по устранению причин выявленных нарушений:

План устранения выявленных нарушений

| № п/п | Выявленные нарушения | Мероприятия по устранению выявленных нарушений | Срок исполнения |
|-------|--|---|-------------------------|
| 1. | В здании отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (г. Ярославль, ул. Ляпидевского д. 17) | Произведен монтаж в здании МДОУ «Детский сад № 6» по адресу г. Ярославль, ул. Ляпидевского д. 17 системы аварийного эвакуационного освещения. | Выполнено 01.09.2022 |

МДОУ «Детский сад № 6»



Е.В. Тищенко