



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности и ПР по городу Ярославлю
(г. Ярославль, ул. Бабича, 12, тел.: (4852) 56-11-58)

Предписание № 94/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 6

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. от «24» февраля 2016 года № 94, ст. 6.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин «04» марта 2016 года, с 09 час. 00 мин. по «13» час. 00 мин. «17» марта 2016 года, проведена внеплановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности государственным инспектором города Ярославля по пожарному надзору Ракушкиным Владимиром Георгиевичем, в отношении МДОУ детский сад №6 по адресу: г. Ярославль, ул. Ляпидевского, 17, при проведении проверки присутствовали: Заведующая МДОУ детский сад №6 Тищенко Елена Владимировна

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Ширина коридора из группы № 4 (возле кабинета бухгалтерии) менее требуемого, составляет - 0,918 м., 0,866 м.	Строительные нормы и правила в Российской Федерации «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.27 «Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1 более 15 чел., из помещений других классов функциональной пожарной опасности - более 50 чел.; 0,7 м. – для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м. – во всех остальных случаях».	01.03.2017 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки.

Государственный инспектор города Ярославля
по пожарному надзору Ракушкин В.Г.

«17» марта 20 16 г.



М.Л.П. (подпись)

Предписание для исполнения получил (а):



(подпись)

«17» марта 20 16 г.

Заведующая МДОУ детский сад №6 Тищенко Е.В.
(должность, фамилия, инициалы)